



CLARIFICARE

IN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS"

ÎNTREBARE:

În caietul de sarcini pentru aceste achiziții, la panoul temporar solicitați o dimensiune a stâlpilor pe care se va monta panoul de temporar cu diametrul minim 250 mm.

Acesta cerință este din punctul nostru de vedere exagerată, un astfel de panou ar cântări mai mult de 500 kg și ar trebui instalat probabil cu o macara, fapt care ar depăși cu siguranță costurile estimate de dumneavoastră.

Menționăm că am montat astfel de panouri (40-50 buc.) în multe locații din țară, unele sunt de 4 ani montate, nu au existat probleme cu structura, iar stâlpii folosiți au fost 80x80mm structura pătrată. Stâlpii pătrați se pretează mult mai bine pentru aceste panouri decât stâlpii rotunzi.

RĂSPUNS:

Menționăm faptul că țeava stâlpilor va avea dimensiunea minimă de Ø 100 mm, pentru a susține în condiții de maxima siguranță panoul care se amplasează.

Manager proiect: Judith TOTHFALUSI

Expert implementare: Mihaela Tripon