

CAIET DE SARCINI

Achiziție stingătoare portabile tip P6 presurizate permanent cu pulbere ABC

1. Legislație aplicabilă

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I nr. 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- Ordinul M.A.I nr. 88 /2012 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.
- SR EN 3 - stingătoare de incendiu portabile.

2. Beneficiar: U.A.T. Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj

3. Obiectul contractului

- Servicii de furnizare a 20 stingătoare portative tip P6 cu pulbere.
- 13 stingătoare beneficiar Consiliul Județean Cluj,
- 7 stingătoare beneficiar Consiliul Județean Cluj-Centrul Militar Zonal Cluj.

4. Documente obligatorii

- certificat de introducere pe piață
- declarație de conformitate dată de furnizor;
- certificat de garanție (pentru minim 12 luni de la data livrării)
- instrucțiuni de utilizare stingător.

5. Componentă, Caracteristici tehnice:

➤ Componentă

- recipient executat din tablă de oțel sau aliaj de aluminiu, sudat prin procedee de sudură omologate, vopsit în camp electrostatic;
- gaz propulsor – azot (N₂), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură;
- manometru pentru citirea presiunilor din interiorul stingătorului (plaja de lucru marcată în culoare verde și roșu)
- sistem de acționare (valvă/robinet metalic din alamă, cu pârghie de declanșare, dotată cu supapă de siguranță cu arc și inel de siguranță cu sigiliu)
- furtun cu duză de evacuare
- suport de prindere pe perete (înălțime 46 mm, lungime braț 70 mm)

➤ Caracteristici tehnice

- presiunea de lucru: 14 bari (poate fi vizualizată direct pe manometru);
- presiunea de încercare: 25 bar;
- tip agent de stingere pulbere ABC
- cantitate pulbere: 6 kg;
- capacitate de stingere: 34A/183 B;
- temperatura de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C
- dispozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare

6. Ambalare, transport, livrare:

- stingătoarele se ambalează astfel încât să se asigure integritatea acestora pe timpul transportului.

- stingătoarele se transportă la sediul beneficiarului cu mijloacele de transport ale furnizorului pe cheltuiala acestuia:

- 13 stingătoare la adresa din Cluj Napoca, calea Dorobanților nr. 106 (beneficiar Consiliul Județean Cluj),
- 7 stingătoare la adresa din Cluj Napoca calea Dorobanților nr. 8-10 (beneficiar Consiliul Județean Cluj-Centrul Militar Zonal Cluj)

- pe eticheta produsului se va inscripționa obligatoriu termenul scadent de verificare al stingătorului și termenul de garanție al substanței de stingere, marcaj CE.

7. Facturare, Modalități de plată:

Facturarea se va realiza distinct pentru cei doi beneficiari (Consiliul Județean Cluj și Consiliul Județean Cluj-Centrul Militar Zonal Cluj)

Plata se va efectua în lei, în termen maxim de 30 de zile de la emiterea facturilor de către furnizor.

Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca din următoarele conturi :

- pentru Consiliul Județean Cluj: RO07REZ24A510103200530X

- pentru Consiliul Județean Cluj -CMZ: RO79TREZ24A600200200530X

Director General

Cristina Șchiop

Serviciul SSM-PSI, Logistic

Întocmit/Redactat: Baicu Tănase