

CAIET DE SARCINI
Verificare prize de pământare
Lot 2

1. Denumirea contractului / Obiectul caietului de sarcini:

Executarea serviciilor de verificare a prizelor de pământare / paratrăznet existente la sediul Direcției de Administrare și Exploatare a Stadionului "Cluj Arena" - Consiliul Județean Cluj, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.2;

Durata contractului : începând cu data semnării contractului până la 31.12.2021

2. Beneficiar: U.A.T. Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj - **Activitate Economică, RO29438964**

3. Informații generale:

Caietul de sarcini stabilește condițiile și cerințele tehnice pentru verificarea prizelor de pământare și a paratrăznetelor și are ca scop:

- prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
- prevenirea incendierii clădirilor și prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice;
- verificarea continuității nulului de protecție.

Caietul de sarcini stabilește condițiile tehnice, de calitate, execuție necesare executării lucrărilor de verificare a prizelor de pământare.

4. Descrierea contractului

Serviciile care fac obiectul achiziției constau în verificarea **de 2 ori / an** a unui număr de 3 prize de pământare :

Nr. crt.	Locație	Nr. prize de pământare	Termen scadent
1	sediul Direcției de Administrare și Exploatare a Stadionului "Cluj Arena" - Consiliul Județean Cluj, mun. Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.2;	3	mai / octombrie
TOTAL		3	

Data la care se vor efectua serviciile de verificare se va stabili de comun acord între părți.

5. Specificații tehnice obligatorii:

Pentru efectuarea serviciilor de verificare a prizelor de pământare / paratrăznet prestatorul de servicii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie atestat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru efectuarea de servicii de verificare PRAM (**se va prezenta copia atestatului ANRE care dă dreptul emitentului să emită buletin PRAM**);
- aparatul cu care se efectuează măsurătorile să fie verificat metrologic de către o firmă autorizată, termenul scadent al verificării să fie cel puțin luna decembrie 2021 (**se va prezenta copia certificatului de verificare/etalonare a aparatului utilizat**)

6. Obligațiile prestatorului:

6.1 Să realizeze măsurătorile în conformitate cu prescripțiile prevăzute în STAS 12604/4 și STAS 12604/5;

6.2 În urma verificării PRAM să întocmească buletinul de verificare PRAM pentru fiecare priză măsurată, buletin care va cuprinde:

- condițiile de măsurare
- tipul aparatului folosit la măsurători
- numele executantului și locul măsurării

6.3 La Raportul de Verificare se vor anexa următoarele:

- copia certificatului metrologic al aparatului folosit la măsurare
- copia atestatului ANRE care dă dreptul emitentului să emită buletin PRAM

6.4 În cazul în care valorile măsurate ale rezistenței de dispersie nu se încadrează în valorile admisibile prestatorul va emite un raport cu măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor. Beneficiarul va pune în aplicare măsurile din raportul prestatorului și după înlăturarea deficiențelor prestatorul va efectua gratuit o nouă măsurare a prizelor de pământare și va emite Raportul de Verificare.

7. Condiții de participare:

Pot fi depuse oferte pentru un singur lot sau pentru ambele loturi, cu precizarea că se vor depune oferte distincte pentru fiecare lot.

8. Facturarea serviciilor

Pentru serviciile prestate se va emite factura pe beneficiar: **Județul Cluj-activitate economică, RO29438964**, Cluj Napoca, calea Dorobanților nr. 106.

9. Modalități de plată:

Plata serviciilor prestate se va efectua în lei, în termen de 30 de zile de la emiterea de către prestator a facturii și Raportului de verificare însoțite de actele menționate la pct. 6.3.

Plata facturilor se va efectua prin Trezoreria Cluj în contul de Trezorerie al prestatorului.

Director General
Cristina Șchiop

Șef Serviciu SSM-PSI, Logistic
Întocmit/Redactat: Baicu Tănase