



CLARIFICARE

IN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

la achiziția directă având ca obiect:

„Lucrări de reparații la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de încălzire la Cluj Arena”

În urma solicitării de clarificări, Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate contractantă, comunică următoarele :

Întrebare:

Referitor la achiziția organizată de către Consiliul Județean Cluj denumită „**Lucrări de reparații la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de încălzire la Cluj Arena**” conform caietului de sarcini, ca și condiții minime de participare Autoritatea Contractantă solicită ca ofertantul să asigure personal de specialitate:

- Electrician autorizat Gradul II B (pana la 1 kV);
- Electrician autorizat Gradul III B (pana la 20 kV).

De asemenea Autoritatea Contractantă solicită ca cerința minimă obligativitatea deținerii de către operatorul economic a Atestatului ANRE tip CIA și tip C2A care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului.

Lucrările specificate în caietul de sarcini sunt lucrări pe joasă tensiune, atestatele cerute de către autoritatea contractantă sunt atestare necesare executării lucrărilor de instalații / rețele electrice pe medie tensiune respectiv Atestatul CIA, C2A precum și electrician gradul III B.

Conform legislației în vigoare o societate comercială atestată ANRE de tip B are dreptul să execute lucrările pe parte electrică de joasă tensiune specificate de către autoritatea contractantă.

Dorim să știm dacă societatea noastră având atestatele ANRE de tip B poate participa la această licitație.

Răspuns:

La achiziția directă susmenționată, ca și condiții minime de participare, se acceptă ca operatorii economici:

- să asigure ca personal de specialitate: Electrician autorizat Gradul IIB (pana la 1 kV)

și

- să dețină ca cerință minimă Autorizație/Atestat ANRE tip B pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0.4 kV.

**PREȘEDINTE
ALIN TIȘE**

Director executiv:

Mariana RAȚIU

Director DAESCA:

Radu RAȚIU

Șef Serviciu:

Alexandru CREȚU

Consilier:

Lavinia VERMEȘAN

Inspector de specialitate:

Alma VARGA